

Bahaya**SEKSYEN 1: Tanda pengenalan bahan/campuran dan syarikat/pembuat****1.1. Pengecam produk**

Nama dagangan : Etana
Nombor SDS : ALM/SDS/76
Penerangan bahan kimia : Etana
No.-CAS : 74-84-0
No. EC : 200-814-8
No. INDEKS : 601-002-00-X
Nombor pendaftaran : 01-2119486765-21
Formula bahan kimia : C₂H₆

1.2. Penggunaan yang dikenal pasti relevan bagi bahan atau campuran dan yang tidak digalakkan

Penggunaan berkaitan yang dikenal pasti : Gas ujian/gas penentuan.
Tindak balas kimia / Sintesis.
Penggunaan makmal.
Perindustrian dan profesional. Lakukan penaksiran risiko sebelum digunakan.
Hubungi pembekal untuk maklumat lanjut mengenai kegunaan.
Penggunaan menentang yang dinasihati : Penggunaan pengguna.

1.3. Butir-butir pembekal lembaran data keselamatan

Pengenalan syarikat : AIR LIQUIDE MALAYSIA SDN. BHD.
Lot PT 2317, No. 21, Jalan PTB 1 Kawasan Perindustrian Tangga Batu, Mukim Sungai Udang,
76400 Melaka - Malaysia

1.4. Nombor panggilan kecemasan

Nombor telefon kecemasan : +606-3513512

SEKSYEN 2: Pengenalan bahaya**2.1. Klasifikasi bahan atau campuran****Klasifikasi mengikut Peraturan (EC) No. 1272/2008 [CLP]**

Bahaya fizikal	Gas mudah terbakar, Kategori 1	H220
	Gas di bawah tekanan : Gas termampat	H280

2.2. Unsur label**Pelabelan mengikut Peraturan (EC) No. 1272/2008 [CLP]**

Piktogram-piktogram bahaya (CLP) :



GHS02

GHS04

Perkataan isyarat (CLP) : Bahaya
Pernyataan bahaya (CLP) : H220 - Gas paling mudah terbakar.
H280 - Mengandungi gas di bawah tekanan; boleh meletup jika dipanaskan.

Pernyataan berjaga-jaga (CLP)

- Pencegahan : P210 - Jauhkan daripada haba, percikan api, nyalaan terbuka, permukaan panas. - Dilarang merokok.
- Tindakan : P377 - Kebakaran gas bocor: Jangan padamkan api, kecuali kebocoran boleh dihentikan dengan selamat.
P381 - Jika berlaku kebocoran, padam semua punca pencucuhan.
- Penyimpanan : P403 - Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik.

2.3. Lain-lain bahaya

: Tiada.

SEKSYEN 3: Komposisi/maklumat tentang bahan-bahan

3.1. Bahan

Nama	Pengecam produk	%	Klasifikasi mengikut Peraturan (EC) No. 1272/2008 [CLP]
Etana	(No.-CAS) 74-84-0 (No. EC) 200-814-8 (No. INDEKS) 601-002-00-X (Nombor pendaftaran) 01-2119486765-21	100	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas (Comp.), H280

Tidak mengandungi komponen atau bendasing lain yang akan mempengaruhi pengelasan produk.

3.2. Campuran : Tidak berkaitan

SEKSYEN 4: Langkah-langkah pertolongan cemas

4.1. Langkah-langkah bantuan kecemasan

- Penyedutan : Pindahkan mangsa ke kawasan tidak tercemar semasa memakai alat pernafasan serba lengkap. Pastikan mangsa panas dan berehat. Hubungi doktor. Lakukan resusitasi kardiopulmonari jika pernafasan berhenti.

- Sentuhan kulit : Kesan mudarat tidak dijangkakan daripada produk ini.

- Sentuhan mata : Kesan mudarat tidak dijangkakan daripada produk ini.

- Pengingesan : Pengingesan tidak dianggap sebagai laluan pendedahan yang berpotensi.

4.2. Gejala/kesan akut dan tertengguh yang paling penting

: Rujuk seksyen 11.

4.3. Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas, jika ada.

: Tiada.

SEKSYEN 5: Langkah-langkah pemadaman kebakaran

5.1. Bahan memadamkan api

- Bahan memadamkan api yang sesuai : Semburan air atau kabus.
Serbuk kering.
- Bahan memadamkan api yang tidak sesuai : Karbon dioksida.
Jangan gunakan jet air untuk memadamkannya.

5.2. Bahaya khusus daripada bahan kimia

- Bahaya khusus : Pendedahan kepada kebakaran mungkin menyebabkan bekas pecah/meletup.
- Produk pembakaran berbahaya : Karbon monoksida

5.3. Nasihat untuk anggota bomba

- Kaedah tertentu : Jangan padamkan nyalaan api gas yang bocor melainkan jika perlu. Pembakaran semula spontan/letupan mungkin berlaku. Padamkan api lain.
Gunakan langkah kawalan kebakaran yang sesuai untuk kebakaran di sekeliling api. Pendedahan kepada sinaran api dan haba boleh menyebabkan bekas gas pecah. Sejukkan bekas yang terancam dengan jet semburan air dari kedudukan yang dilindungi. Cegah air yang digunakan dalam kes kecemasan daripada memasuki sistem pembetung dan saluran.
Jika boleh, hentikan aliran produk.
Gunakan semburan air atau kabus untuk mematikan asap kebakaran jika boleh.
Pindahkan bekas dari kawasan api jika ini boleh dilakukan tanpa risiko.
- Kelengkapan pelindung khas bagi petugas pemadam kebakaran : Dalam ruang terkurung gunakan alat pernafasan serba lengkap.
Standard pakaian dan peralatan pelindung (alat pernafasan serba lengkap) bagi petugas pemadam kebakaran.
Standard EN 469 - Pakaian pelindung bagi petugas pemadam kebakaran. Standard - EN 659: Sarung tangan pelindung bagi petugas pemadam kebakaran.
Standard EN 137 - Alat pernafasan udara termampat dengan lekapan terbuka litar terbuka dengan topeng muka penuh.

SEKSYEN 6: Langkah-langkah pelepasan tidak sengaja**6.1. Tatacara perlindungan diri, kelengkapan pelindung, dan kecemasan**

- : Cuba hentikan pelepasan.
Kosongkan kawasan.
Pantau kepekatan produk yang dilepaskan.
Pertimbangkan risiko atmosfera berpotensi letupan.
Pakai alat pernafasan serba lengkap apabila memasuki kawasan kecuali suasana terbukti selamat.
Hapuskan punca pencucuhan.
Pastikan pengalihudaraan yang cukup.
Bertindak mengikut plan kecemasan tempatan.
Tinggal melawan angin.

6.2. Langkah melindungi alam sekitar

- : Cuba hentikan pelepasan.

6.3. Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan

- : Alihkan udara kawasan.

6.4. Rujukan kepada seksyen lain

- : Rujuk juga seksyen 8 dan 13.

SEKSYEN 7: Pengendalian dan penyimpanan**7.1. Langkah berjaga-jaga untuk pengendalian yang selamat**

Penggunaan selamat bagi produk

: Nilai risiko potensi atmosfera letupan dan keperluan peralatan bebas letupan.
Bersihkan udara dari sistem sebelum memperkenalkan gas.
Ambil langkah berjaga-jaga terhadap pelepasan statik.
Jauhkan daripada punca pencucuhan (termasuk pelepasan statik).
Pertimbangkan penggunaan alat tanpa percikan sahaja.
Pastikan peralatan dibumikan secukupnya.
Produk mesti dikendalikan mengikut prosedur kebersihan industri dan keselamatan industri yang baik.
Hanya orang yang berpengalaman dan betul yang diarahkan harus mengendalikan gas di bawah tekanan.
Pertimbangkan peranti pelepasan tekanan dalam pemasangan gas.
Memastikan sistem gas lengkap (atau secara teratur) diperiksa untuk kebocoran sebelum digunakan.
Jangan merokok semasa mengendalikan produk.
Gunakan hanya peralatan yang ditetapkan khusus yang sesuai untuk produk ini, tekanan bekalan dan suhu. Hubungi pembekal gas anda jika ragu-ragu.
Elakkan menghisap air, asid dan alkali.
Jangan sedut gas.
Elak pembebasan produk ke atmosfera.

Pengendalian selamat bekas gas

: Rujuk kepada arahan pengendalian bekas pembekal.
Jangan benarkan pengaliran balik ke dalam bekas.
Lindungi silinder daripada kerosakan fizikal; jangan seret, gulung, slaid atau jatuhkan.
Apabila memindahkan silinder, walaupun untuk jarak pendek, gunakan kereta (troli, trak tangan, dan lain-lain) yang direka untuk mengangkut silinder.
Biarkan tutup perlindungan injap di tempat sehingga bekas telah diamankan sama ada dinding atau bangku atau diletakkan di dalam kaki bekas dan yang sedia untuk digunakan.
Sekiranya pengguna mengalami kesukaran menggunakan injap silinder, hentikan penggunaan dan hubungi pembekal.
Jangan sekali-kali cuba membaiki atau mengubah suai injap bekas atau peranti pelepas keselamatan.
Injap yang rosak hendaklah dilaporkan dengan segera kepada pembekal.
Simpan injap keluaran bekas bersih dan bebas daripada bahan cemar terutamanya minyak dan air.
Gantikan tudung keluaran atau palam dan tudung bekas yang dibekalkan secepat bekas diputuskan dari peralatan.
Tutup injap bekas selepas setiap penggunaan dan apabila kosong, walaupun masih disambungkan ke peralatan.
Jangan sekali-kali cuba memindahkan gas dari satu silinder ke bekas yang lain.
Jangan gunakan api langsung atau peranti pemanasan elektrik untuk menaikkan tekanan bekas.
Jangan keluarkan atau menghancurkan label yang disediakan oleh pembekal bagi pengenalpastian kandungan silinder.
Penyedutan air kembali ke dalam bekas hendaklah dihalang.
Buka injap perlahan-lahan untuk mengelakkan tekanan kejutan.

7.2. Keadaan penyimpanan selamat, termasuk apa-apa ketakserasian

- : Asingkan dari gas oksidan dan oksidan lain di kedai.
- Semua peralatan elektrik di kawasan simpanan perlu bersesuaian dengan risiko atmosfera berpotensi letupan.
- Perhatikan semua peraturan dan keperluan tempatan mengenai penyimpanan bekas.
- Bekas tidak boleh disimpan dalam keadaan yang mungkin menggalakkan kakisan.
- Pengawal atau penutup injap bekas perlu disediakan.
- Bekas harus disimpan dalam kedudukan menegak dan dijamin dengan secukupnya untuk mencegahnya jatuh.
- Bekas yang disimpan mestilah diperiksa secara berkala untuk keadaan umum dan kebocoran.
- Simpan bekas di bawah 50°C di tempat pengudaraan yang baik.
- Simpan bekas di lokasi yang bebas daripada risiko kebakaran dan jauh dari sumber haba dan pencucuhan.
- Jauhkan daripada bahan boleh bakar.

7.3. Penggunaan(-penggunaan) akhir khusus

- : Tiada.

SEKSYEN 8: Kawalan pendedahan dan perlindungan diri

8.1. Parameter kawalan

Etana (74-84-0)		
OEL : Had Pendedahan Pekerjaan		
ACGIH	Perhatian (ACGIH)	Simple Asphyxiant
	Rujukan kawal selia	ACGIH 2017

DNEL (Dos terbitan tiada kesan) : None established.

PNEC (Kepekatan diramalkan tiada kesan) : None established.

8.2. Kawalan pendedahan

8.2.1. Kawalan kejuruteraan yang sesuai

- : Sediakan pengudaraan ekzos umum dan setempat yang mencukupi.
- Produk yang akan dikendalikan dalam sistem tertutup.
- Pengesan gas sepatutnya digunakan apabila gas/wap mudah terbakar boleh dibebaskan.
- Pertimbangkan penggunaan sistem permit kerja contohnya untuk aktiviti penyelenggaraan.
- Sistem di bawah tekanan perlu diperiksa dengan kerap untuk kebocoran.
- Pastikan pendedahan di bawah had pendedahan pekerjaan (jika ada).

8.2.2. Langkah perlindungan individu, seperti kelengkapan perlindungan diri.

- : Penaksiran risiko perlu dilakukan dan didokumentasikan di setiap kawasan kerja untuk menilai risiko yang berkaitan dengan penggunaan produk dan untuk memilih PPE yang sepadan dengan risiko yang berkaitan. Cadangan berikut harus dipertimbangkan:
 - PPE yang mematuhi standard EN/ISO yang disarankan hendaklah dipilih.
- Pelindung muka/mata
 - : Pakai cermin mata keselamatan dengan perisai samping.
 - Standard EN 166 - Perlindungan mata peribadi - spesifikasi.
- Pelindung kulit
 - Pelindung tangan
 - : Pakai sarung tangan kerja semasa mengendalikan bekas gas.
 - Standard EN 388 - Sarung tangan perlindungan terhadap risiko mekanikal.

- Lain : Pertimbangkan penggunaan pakaian keselamatan tahan api anti-statik.
Standard EN ISO 14116 - Bahan penyebaran nyalaan terhad.
Standard EN ISO 1149-5 - Pakaian pelindung: sifat elektrostatik.
Pakai kasut keselamatan semasa mengendalikan bekas.
Standard EN ISO 20345 - Kelengkapan perlindungan diri - Kasut keselamatan.
- Pelindung pernafasan : Disarankan: Penapis AX (coklat).
Penapis gas boleh digunakan jika semua keadaan sekitar misalnya. jenis dan kepekatan bahan pencemar dan tempoh penggunaan diketahui.
Gunakan penapis gas dengan topeng muka penuh, di mana had pendedahan mungkin melebihi untuk tempoh jangka pendek, contohnya menyambungkan atau menanggalkan bekas.
Penapis gas tidak melindungi terhadap kekurangan oksigen.
Standard EN 14387 - Penapis gas, penapis gabungan dan topeng muka penuh - EN 136.
- Bahaya terma : Tiada selain daripada yang telah dinyatakan dalam seksyen di atas.

8.2.3. Kawalan pendedahan alam sekitar

- : Rujuk kepada peraturan tempatan untuk pembatasan pelepasan ke atmosfera. Lihat seksyen 13 untuk kaedah tertentu untuk rawatan gas buangan.

SEKSYEN 9: Sifat fizikal dan kimia

9.1. Maklumat penting tentang sifat-sifat fizikal dan kimia

Rupa

- Keadaan fizikal 20°C / 101.3kPa : Gas
- Warna : Tak berwarna.

Bau : Tak berbau. Pembau sering ditambah.

Had bau : Ambang bau adalah subjektif dan tidak mencukupi untuk memberi amaran terhadap pendedahan.

pH : Tidak berkenaan bagi gas dan campuran gas.

Takat cair / julat cair / Titik beku : -183 °C

Takat didih : -88.6 °C

Takat kilat : Tidak berkenaan bagi gas dan campuran gas.

Kadar sejatan : Tidak berkenaan bagi gas dan campuran gas.

Kemudahbakaran (pepejal, gas) : Gas paling mudah terbakar

Had letupan : 2.4 - 14.3 vol %

tekanan wap [20°C] : 37.8 bar(a)

tekanan wap [50°C] : Tidak berkenaan.

Ketumpatan wap : Tidak berkenaan.

Ketumpatan bandingan, cecair (air=1) : 0.54

Ketumpatan bandingan, gas (udara=1) : 1

Keterlarutan air : 61 mg/l

Pekali sekatan n-oktanol/air (Log Kow) : 1.81

Suhu swanyalaan : 515 °C

Suhu penguraian : Tidak berkenaan.

kepekatan, kinematik : Tiada data yang boleh dipercayai.

Ciri-ciri letupan : Tidak berkenaan.

Sifat-sifat pengoksidaan : Tidak berkenaan.

9.2. Maklumat lain

Jisim molar : 30 g/mol

Suhu kritikal [°C] : 32 °C

SEKSYEN 10: Kestabilan dan kereaktifan**10.1. Kereaktifan**

: Tiada bahaya reaktif selain daripada kesan yang dijelaskan dalam sub-bahagian di bawah.

10.2. Kestabilan kimia

: Stabil di bawah keadaan normal.

10.3. Kemungkinan tindak balas berbahaya: Boleh membentuk campuran letupan dengan udara.
Boleh bertindak balas kuat dengan bahan pengoksidaan.**10.4. Keadaan yang perlu dielakkan**: Jauhkan daripada haba/percikan api/nyalaan terbuka/permukaan panas – Dilarang merokok.
Elakkan kelembapan dalam sistem pemasangan.**10.5. Bahan tidak serasi**: Udara, Pengoksida.
Untuk maklumat tambahan tentang keserasian merujuk kepada ISO 11114.**10.6. Produk penguraian berbahaya**

: Di bawah keadaan penyimpanan dan penggunaan biasa, produk penguraian berbahaya tidak boleh dihasilkan.

SEKSYEN 11: Maklumat toksikologi**11.1. Maklumat tentang kesan toksikologi****Ketoksikan akut** : Kesan toksikologi tidak dijangka dari produk ini jika nilai tidak melebihi had pendedahan pekerjaan .**Kakisan/kerengsaan kulit** : Tiada kesan yang diketahui dari produk ini.**Kerosakan/kerengsaan mata yang serius** : Tiada kesan yang diketahui dari produk ini.**Pemekaan pernafasan atau kulit** : Tiada kesan yang diketahui dari produk ini.**Kemutagenan sel germa** : Tiada kesan yang diketahui dari produk ini.**Kekarsinogenan** : Tiada kesan yang diketahui dari produk ini.**Toksik untuk pembiakan: Kesuburan** : Tiada kesan yang diketahui dari produk ini.**Toksik untuk pembiakan: anak yang belum lahir** : Tiada kesan yang diketahui dari produk ini.**STOT-pendedahan tunggal** : Tiada kesan yang diketahui dari produk ini.**STOT-pendedahan berulang** : Tiada kesan yang diketahui dari produk ini.**Bahaya aspirasi** : Tidak berkenaan bagi gas dan campuran gas.**SEKSYEN 12: Maklumat ekologi****12.1. Ketoksikan****Penaksiran** : Kriteria pengelasan tidak dipenuhi.

EC50 48 jam - Daphnia magna [mg/l] : 46.6 mg/l

EC50 72 jam - Alga [mg/l] : 16.5 mg/l

LC50 96 jam - ikan [mg/l] : 91.4 mg/l

12.2. Keselamatan dan keterdegradan

Penaksiran : Bahan ini tidak mudah terbiodegradasikan. Mustahil berterusan.

12.3. Potensi bioterkumpul

Penaksiran : Tidak dijangka untuk biopengumpulan kerana log Kow rendah (log Kow <4).
Rujuk seksyen 9.

12.4. Mobiliti di dalam tanah

Penaksiran : Kerana volatilitasnya yang tinggi, produk tidak mungkin menyebabkan pencemaran tanah atau air.
Sekatan ke dalam tanah tidak mungkin.

12.5. Keputusan penaksiran PBT dan vPvB

Penaksiran : Tidak terkelas sebagai PBT atau vPvB.

12.6. Kesan mudarat yang lain

Kesan mudarat yang lain : Tiada kesan yang diketahui dari produk ini.
Kesan bagi lapisan ozon. : Tiada.
Kemungkinan pemanasan global [CO₂=1] : 6
Kesan ke atas pemanasan global : Mengandungi gas rumah hijau.
Apabila dilepaskan dalam kuantiti yang banyak boleh menyumbang kepada kesan rumah hijau.

SEKSYEN 13: Langkah-langkah pelupusan

13.1. Kaedah rawatan sisa

Hubungi pembekal jika panduan diperlukan.
Jangan dilepaskan ke kawasan di mana terdapat risiko membentuk campuran letupan dengan udara. Gas buangan perlu dibakar melalui pembakar yang sesuai dengan penahan balik denyar.
Pastikan tahap pelepasan daripada peraturan tempatan atau permit operasi tidak melebihi.
Rujuk kepada kod amalan EIGA Doc.30 "Pelupusan Gas", yang boleh dimuat turun di <http://www.eiga.eu> untuk panduan lebih lanjut mengenai kaedah pelupusan yang sesuai.
Jangan melepaskan ke mana-mana tempat di mana pengumpulannya boleh berbahaya.
Kembalikan produk yang tidak digunakan dalam bekas asal kepada pembekal.

Senarai kod sisa Berbahaya (daripada Penguatkuasaan Keputusan 2001/118/EC) : 16 05 04 *: Gas dalam bekas bertekanan (termasuk halon) yang mengandungi bahan berbahaya.

13.2. Bahaya tambahan

: Rawatan luaran dan pelupusan sisa hendaklah mematuhi peraturan tempatan dan/atau kebangsaan yang berkenaan.

SEKSYEN 14: Maklumat pengangkutan

14.1. No.UN

No.UN : 1035

14.2. Arahan rasmi untuk pengangkutan

Pengangkutan melalui jalan raya/kereta api (ADR/RID) : ETHANE

Pengangkutan melalui UDARA (ICAO-TI / IATA-DGR) : Ethane

Pengangkutan melalui laut (IMDG) : ETHANE

14.3. Kelas bahaya pengangkutan

Pelabelan :



2.1 : Gas-gas mudah terbakar.

Pengangkutan melalui jalan raya/kereta api (ADR/RID)

Kelas : 2
 Kod pengelasan : 2F
 Nombor pengenalan bahaya : 23
 Sekatan Terowong : B/D - Pengangkut tangki : Perjalanan melalui terowong kategori B, C, D dan E dilarang.
 Pengangkut lain : Perjalanan melalui terowong kategori D dan E dilarang

Pengangkutan melalui UDARA (ICAO-TI / IATA-DGR)

Kelas / Div. (Sub Risiko) : 2.1

Pengangkutan melalui laut (IMDG)

Kelas / Div. (Sub Risiko) : 2.1
 Jadual Kecemasan (EmS) - Kebakaran : F-D
 Jadual Kecemasan (EmS) - Tumpahan : S-U

14.4. Kumpulan pembungkusan

Pengangkutan melalui jalan raya/kereta api : Tidak berkaitan
 (ADR/RID)
 Pengangkutan melalui UDARA (ICAO-TI / IATA- : Tidak berkaitan
 DGR)
 Pengangkutan melalui laut (IMDG) : Tidak berkaitan

14.5. Bahaya alam sekitar

Pengangkutan melalui jalan raya/kereta api : Tiada.
 (ADR/RID)
 Pengangkutan melalui UDARA (ICAO-TI / IATA- : Tiada.
 DGR)
 Pengangkutan melalui laut (IMDG) : Tiada.

14.6. Langkah berjaga-jaga khas bagi pengguna

Arahan pembungkusan

Pengangkutan melalui jalan raya/kereta api : P200
 (ADR/RID)
 Pengangkutan melalui UDARA (ICAO-TI / IATA- :
 DGR)
 Penumpang dan Pesawat Kargo : Dilarang.
 Pesawat Kargo sahaja : 200.
 Pengangkutan melalui laut (IMDG) : P200

- Langkah peringatan bagi pengangkutan : Elakkan pengangkutan pada kenderaan di mana ruang beban tidak dipisahkan dari petak pemandu.
Pastikan pemandu kenderaan menyedari kemungkinan bahaya beban dan mengetahui apa yang perlu dilakukan sekiranya berlaku kemalangan atau kecemasan.
Sebelum mengangkut bekas produk:
- Pastikan pengalihudaraan yang cukup.
- Pastikan bekas yang dipasang dengan selamat.
- Pastikan injap silinder ditutup dan tidak bocor.
- Pastikan injap tutup atau injap cangkuk (jika disediakan) dipasang dengan betul.
- Pastikan peranti perlindungan injap (jika disediakan) dipasang dengan betul.

14.7. Pengangkutan secara pukal mengikut Lampiran II MARPOL dan Kod IBC

: Tidak berkenaan.

SEKSYEN 15: Maklumat pengawalseliaan**15.1. Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar yang khusus untuk produk****Undang-undang EU**

- Sekatan ke atas penggunaan : Tiada.
Arahan Seveso : 2012/18/EU (Seveso III) : Disenaraikan.

Peraturan-peraturan tempatan

- Peraturan kebangsaan. : Pastikan semua peraturan kebangsaan/tempatan dipatuhi.

15.2. Penilaian tahap keselamatan bahan

: CSA telah dilakukan.

SEKSYEN 16: Maklumat lain

- Keterangan mengenai perubahan : Helaian data keselamatan yang disemak mengikut peraturan suruhanjaya (EU) No 2015/830.
- Singkatan dan akronim : ATE – Anggaran Ketoksikan Akut
CLP - Pengelasan Pembungkusan Peraturan Pembungkusan; Peraturan (EC) No 1272/2008
REACH - Pendaftaran, Penilaian, Kebenaran dan Sekatan Peraturan Kimia (EC) No 1907/2006
EINECS - Eropah Bahan Kimia Komersial Sedia Ada
CAS# - Nombor Perkhidmatan Abstrak Kimia
PPE - Kelengkapan Perlindungan Diri
LC50 - Konsentrasi Letal kepada 50% daripada populasi ujian
RMM - Langkah-langkah Pengurusan Risiko
PBT - Persisten, Bioakumulatif dan Toksik
vPvB – Sangat Persisten dan Sangat Bioakumulatif
STOT- SE : Ketoksikan organ sasaran khusus – pendedahan tunggal
CSA - Penilaian Keselamatan Kimia
EN - Standard Eropah
UN - Organisasi Bangsa-Bangsa Bersatu
ADR - Perjanjian Eropah mengenai Pengangkut Barang Berbahaya Antarabangsa dengan Jalan
IATA - Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa
IMDG code - Barangan Berbahaya Maritim Antarabangsa
RID - Peraturan mengenai Pengangkut Barang Berbahaya Antarabangsa melalui Kereta Api
WGK - Kelas Bahaya Air
STOT - RE : Specific Target Organ Toxicity - Repeated Exposure

Maklumat latihan : Pastikan operator memahami bahaya mudah terbakar.

PENAFIAN LIABILITI : Sebelum menggunakan produk ini dalam apa-apa proses atau eksperimen baharu, kajian keserasian dan keselamatan bahan yang menyeluruh perlu dilakukan.
Butiran yang diberikan dalam dokumen ini dipercayai betul pada masa akan dipetakan.
Walaupun penyediaan dokumen ini telah dilakukan secara berhati-hati, tiada liability terhadap kecederaan atau kerosakan akibat daripada penggunaannya boleh diterima.